



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

Oggetto: Affidamento lavori per la sostituzione dei rivelatori di carenza ossigeno presso l'edificio ChIP sito in Via Madonna delle Carceri a Camerino.

IL DIRETTORE GENERALE

- **CONSIDERATO** che presso l'edificio ChIP, sito in Via Madonna delle Carceri a Camerino, sono presenti presidi antincendio e di sicurezza tra cui l'impianto di rilevazione carenza ossigeno con sensori installati in tutti i laboratori di ricerca;
- **CONSIDERATO** che i suddetti sensori di rivelazione carenza ossigeno, hanno mediamente una durata di circa 120 settimane dalla loro installazione avvenuta alla fine del 2021 e che al termine di detto periodo smettono di funzionare;
- **TENUTO CONTO**, che essendo oramai prossimi alla scadenza, per garantire la sicurezza delle persone presenti nei laboratori, è necessario provvedere alla loro sostituzione;
- **CONSIDERATO** che la Ditta "ANTINCENDIO TOLENTINO" di Tolentino affidataria del servizio per la manutenzione e la verifica del funzionamento dei presidi antincendio e di sicurezza presenti presso l'edificio ChIP per l'anno 2024, sentita nelle vie brevi, ha fatto pervenire un'offerta in data 15/01/2024 per la sostituzione dei sensori di rivelazione carenza ossigeno, di cui sopra, per un importo di € 32.665,00 più IVA;
- **CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo del 31/03/2023 n. 36, è possibile procedere all'affidamento diretto del servizio e che lo stesso è motivato da:
 - necessità ed urgenza di garantire la sicurezza del personale presente nei laboratori;
 - congruità dell'offerta in considerazione delle specificità del tipo di attività da svolgere;
 - possesso da parte della Ditta di comprovata esperienza e dei requisiti richiesti;
 - disponibilità all'assunzione immediata della prestazione;
- **VISTA** la regolarità contributiva della Ditta "ANTINCENDIO TOLENTINO" di Tolentino tramite piattaforma DURC online;
- **SENTITO** il Responsabile dell'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità, Ing. Gian Luca Marucci;
- **SENTITA** la Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Rag. Monica Moroni,



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

DISPONE

Art. 1

Si autorizza l'affidamento dei lavori per la sostituzione dei rivelatori di carenza ossigeno presenti nei laboratori di ricerca dell'edificio ChIP sito in Via Madonna delle Carceri a Camerino, alla Ditta "ANTINCENDIO TOLENTINO" di Tolentino per l'importo di € 32.665,00 più IVA.

Art. 2

Alla spesa complessiva di € 39.851,30 IVA compresa, verrà fatto fronte con i fondi del Centro di Costo/Unità analitica "ATECGE - ATE costi generali" al conto "4.41.01.06.02 - Manutenzione impianti antincendio" del budget 2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Andrea Braschi

Firmato digitalmente da: Andrea Braschi
Organizzazione: UNICAMERINO 00291660439
Limitazioni d'uso: Explicit Text. Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 05/02/2024 11:19:53